



1174

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.10.2026

№ 199

г. Белореченск

**О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Белореченский муниципальный
район Краснодарского края от 25 июня 2026 г. № 729 «Об
источниках наружного противопожарного водоснабжения для
целей пожаротушения в населенных пунктах и на прилегающих
территориях муниципального образования Белореченский
муниципальный район Краснодарского края»**

В целях актуализации нормативно-правовой базы в области обеспечения пожарной безопасности соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в целях организации выполнения и осуществления мер пожарной безопасности, создания условий для забора воды в любое время года из источников наружного водоснабжения в границах муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края, руководствуясь статьей 20 Устава муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края, **п о с т а н о в л я ю:**

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края от 25 июня 2026 г. № 729 «Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения в населенных пунктах и на прилегающих территориях муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края» следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции:
«Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения в границах муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края».

1.2. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:

«1. Утвердить Положение об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения в границах муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края (прилагается).».

1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Помощнику главы (пресс-секретарю) муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края Беззубиковой Т.А. обеспечить официальное опубликование текста настоящего постановления в сетевом издании в сети «Интернет» - ognikavkaza.ru.

3. Управлению делами администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края (Давидчик В.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе «Документы».

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования
Белореченский муниципальный район
Краснодарского края

С.В. Сидоренко

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
Белореченский муниципальный
район Краснодарского края
от 02.10.2026 № 1199

«Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
муниципального образования
Белореченский муниципальный
район Краснодарского края
от 25 июня 2026 г. № 729
(в редакции постановления
администрации муниципального
образования Белореченский
муниципальный район
Краснодарского края
от 02.10.2026 № 1199)

ПОЛОЖЕНИЕ
об источниках наружного противопожарного водоснабжения
для целей пожаротушения в границах муниципального
образования Белореченский муниципальный район
Краснодарского края

1. Общие положения

1.1. Органами местного самоуправления для целей пожаротушения создаются источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников и систем наружного противопожарного водоснабжения.

1.2. Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несет организация водоснабжения или объект, в ведении которого они находятся.

1.3. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию объектов для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

1.4. Инвентаризация источников наружного противопожарного водоснабжения проводится не реже 1 раза в год и преследует цель:

учет всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара;

учет тупиковых сетей, малообеспеченных и безводных районов и разработка мероприятий по тушению пожаров в этих районах.

2. Техническое состояние, порядок эксплуатации и требования к источникам противопожарного водоснабжения

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

качественной приемкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

точным учетом всех источников противопожарного водоснабжения;

систематическим контролем за состоянием водоисточников;

периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (2 раза в год);

своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне – летний и осенне – зимний периоды.

2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями, установленными на видных местах. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

2.3. Пожарные водоемы должны быть наполнены водой. К водоему должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой размером 12 x 12 м.

При наличии «сухого» и «мокрого» колодцев крышки их люков должны быть обозначены указателями. В «сухом» колодце должна быть установлена задвижка, штурвал, которой должен быть выведен под крышку люка.

2.4. Пирсы должны иметь прочное боковое ограждение высотой 0,7 – 0,8 м. Со стороны водоисточника на площадке должен быть укреплен упорный брус толщиной 25 см.

Ширина пирса должна обеспечивать свободную установку двух пожарных автомобилей. Для разворота их перед пирсом устраивают площадку с твердым покрытием размером 12 x 12 м. Высота площадки пирса над самым низким уровнем воды не должна превышать 5 м. Глубина воды у пирса должна быть не менее 1 м. В зимнее время при замерзании воды прорубается прорубь размером 1 x 1 м., а пирс очищается от снега и льда.

2.5. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения

3.1. Организации и объекты, в ведении которых находятся пожарные гидранты, обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки

имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

3.2. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, организации и объекты, в ведении которых находятся пожарные гидранты, совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

3.3. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне – летний (с 1 апреля по 1 ноября) и осенне – зимний (с 1 октября по 1 мая) периоды.

3.4. При проверке пожарного гидранта проверяется:
наличие на видном месте указателя установленного образца;
возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;
состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега;

работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;

герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

работоспособность сливного устройства;

наличие крышки гидранта.

3.5. При проверке пожарного водоема проверяется:

наличие на видном месте указателя установленного образца;

возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

степень заполнения водоема водой и возможность его пополнения;

наличие площадки перед водоемом для забора воды;

герметичность задвижек (при их наличии);

наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

3.6. При проверке пожарного пирса проверяется:

наличие на видном месте указателя установленного образца;

возможность беспрепятственного подъезда к пожарному пирсу;

наличие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники;

визуальным осмотром состояние несущих конструкций, покрытия, ограждения, упорного бруса и наличие приямка для забора воды.

3.7. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

4. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях

4.1. Ежегодно в октябре–ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

произвести откачку воды из колодцев и гидрантов;

проверить уровень воды в водоемах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;

произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;

осуществлять смазку стояков пожарных гидрантов.

4.2. В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо принять меры к их отогреванию и приведению в рабочее состояние.»

Руководитель МКУ «Управление
по делам ГО и ЧС муниципального
образования Белореченский
муниципальный район
Краснодарского края»



А.С. Пospelов